Общество с ограниченной ответственностью
"Белоярский центр санитарно-эпидемиологического сервиса"
АККРЕДИТОВАННАЯ ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

Юридический адрес:
г. Белоярский, ул. Сухарева, д. 1
Телефон, факс: 8 (34670)26379
ОКПО 59639542, ОГРН 1028601521277
ИНН/КПП 8611006191/861101001

Аттестат аккредитации
испытательной лаборатории (центра)
Зарегистрирован в Госреестре "16" августа 2016 г.
№ RA.RU.21АК96 от "16" сентября 2016 г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 990
от 28 февраля 2020 года

Наименование пробы (образца):
Вода централизованных систем питьевого водоснабжения

Пробы (образцы) направлены:
ООО "СКЭУ",ХМАО-Югра,Березовский район п.Светлый ул.Первопроходцев,д.32

Дата и время отбора пробы (образца): 10 ч. 40 мин. 27.02.2020 г.
Дата и время доставки пробы 18 ч. 00 мин. 27.02.2020 г.
Сотрудник, отобравший пробы: сециалист по отбору проб Анисифорова Л.Р.
Цель отбора: на соответствие требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиеничес кие требования к качеству воды централизованной системы питьевого водоснабжения. Контроль качества»

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):
ООО "СКЭУ",ХМАО-Югра,Березовский район п.Светлый ул.Первопрходцев,д.32

Объект, где производился отбор пробы (образца):
ООО "СКЭУ",ХМАО-Югра,Березовский район,п.Светлый ул.Первопроходцев,д.66/7

Код пробы (образца): 990.2.1.20
Изготовитель: нет
Дата изготовления: нет Номер партии: нет
Объем партии: нет
Количество (объем) для испытаний: 1,5 л.
Тара, упаковка: лабораторная посуда
НД на методику отбора: ГОСТ 31861-2012
НД на объем лабораторных исследований и их оценку:
СанПиН 2.1.4.1074-01
Условия транспортировки: автотранспорт
Условия хранения: термоконтейнер с хладоэлементами
Дополнительные сведения: нет
Акт отбора: 27.02.2020 г.
Основание для отбора: договор
Лицо ответственное за составление данного протокола: А.Р. Сулюкманова
Руководитель (заместитель) ИЛ: Г.П. Семенова

М.П. "БЕЛОЯРСКИЙ ЦЕНТР САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО СЕРВИСА"

к протоколу №990 от 28 февраля 2020 г.

Код пробы: 990.2.1.20

Дата поступления пробы: 27.02.2020 г.
Дата начала исследования: 27.02.2020 г.
Дата окончания исследования: 28.02.2020 г

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Погрешность	Гигиенический норматив	Единицы измерений	НД на методы исследований
1	Запах при 20 С	1		не>2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
2	Запах при 60 С	1		не>2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
	Привкус	1				
3	Цветность	более 70	-	не>20	градус	ГОСТ 31868-2012 метод Б
4	Мутность	менее 0,58	-	не>1,5	мг/дм3	ГОСТ Р 57164-2016
5	pH	7,45	0,20	6,0-9,0	ед.pH	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97
6	Хлориды	85,0	12,8	не>250	мг/дм3	ГОСТ 4245-72
7	Сульфаты	менее 2	-	не > 500	мг/дм3	ГОСТ 31940-2012 метод-3
8	Железо	1,80	0,27	не>0,3	мг/дм3	ГОСТ 4011-72
9	Марганец	0,01	0,003	не>0,1	мг/дм3	ГОСТ 4974-2014 метод А-1
10	Цинк	менее 0,0005	-	не>5,0	мг/дм3	ГОСТ 31866-2012

Средства измерений, сведения о государственной поверке

№ п/п	Наименование, тип	Погрешность	Заводской номер	Сведения о государственной	Действителен до
1	Фотометр КФК 2МП-УХЛ 4,2	0,5%	№ 8803725	№ 01/1788	до 14.05.2020 г.
2	pH- метр/иономер АНИОН-4101	0,03 pH	№ 725	№ 01/1791	до 14.05.2020 г.
3	Анализатор вольтамперометрический ТА-4	20%	№ 1171	№ 01/2582	до 09.06.2020 г.

Химик-эксперт _____ Хохрякова С.М.

Примечание: 1. Результаты исследований распространяются на представленную пробу.

2. ИЛ не несет ответственности за представительность отобранных и доставленных проб заказчиком.

3. Настоящий документ не может быть частично или полностью воспроизведен и распространен без разрешения ИЛ.

Общее количество листов 2 лист 2

Общество с ограниченной ответственностью
"Белоярский центр санитарно-эпидемиологического сервиса"
АККРЕДИТОВАННАЯ ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

Юридический адрес:
г. Белоярский, ул. Сухарева, д. 1
Телефон, факс: 8 (34670)26379
ОКПО 59639542, ОГРН 1028601521277
ИНН/КПП 8611006191/861101001

Аттестат аккредитации
испытательной лаборатории (центра)
Зарегистрирован в Госреестре "16" августа 2016 г.
№ RA.RU.21АК96 от "16" сентября 2016 г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 988
от 28 февраля 2020 года

Наименование пробы (образца):
Вода централизованных систем питьевого водоснабжения

Пробы (образцы) направлены:
ООО "СКЭУ",ХМАО-Югра,Березовский район п.Светлый ул.Первопроходцев,д.32

Дата и время отбора пробы (образца): 10 ч. 40 мин. 27.02.2020 г.
Дата и время доставки пробы 18 ч. 00 мин. 27.02.2020 г.
Сотрудник, отобравший пробы: сециалист по отбору проб Анисифорова Л.Р.
Цель отбора: на соответствие требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиеничес кие требования к качеству воды централизованной системы питьевого водоснабжения. Контроль качества»

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):
ООО "СКЭУ",ХМАО-Югра,Березовский район п.Светлый ул.Первопрходцев,д.32

Объект, где производился отбор пробы (образца):
ООО "СКЭУ",ХМАО-Югра,Березовский район,п.Светлый ул.Первопроходцев,д.65/5

Код пробы (образца): 988.2.1.20
Изготовитель: нет
Дата изготовления: нет Номер партии: нет
Объем партии: нет
Количество (объем) для испытаний: 1,5 л.
Тара, упаковка: лабораторная посуда
НД на методику отбора: ГОСТ 31861-2012
НД на объем лабораторных исследований и их оценку:
СанПиН 2.1.4.1074-01
Условия транспортировки: автотранспорт
Условия хранения: термоконтейнер с хладоэлементами
Дополнительные сведения: нет
Акт отбора: 27.02.2020 г.
Основание для отбора: договор

Лицо ответственное за составление данного протокола: А.Р. Сулюкманова
Руководитель (заместитель) ИЛ: Г.П. Семенова

М.П.

"БЕЛОЯРСКИЙ ЦЕНТР САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО СЕРВИСА"

к протоколу №988 от 28 февраля 2020 г.

Код пробы: 988.2.1.20

Дата поступления пробы: 27.02.2020 г.
Дата начала исследования: 27.02.2020 г.
Дата окончания исследования: 28.02.2020 г

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Погрешность	Гигиенический норматив	Единицы измерений	НД на методы исследований
1	Запах при 20 С	1		не>2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
2	Запах при 60 С	1		не>2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
	Привкус	1				
3	Цветность	более 70	-	не>20	градус	ГОСТ 31868-2012 метод Б
4	Мутность	менее 0,58	-	не>1,5	мг/дм3	ГОСТ Р 57164-2016
5	pH	7,45	0,20	6,0-9,0	ед.pH	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97
6	Хлориды	75,0	11,3	не>250	мг/дм3	ГОСТ 4245-72
7	Сульфаты	менее 2	-	не > 500	мг/дм3	ГОСТ 31940-2012 метод-3
8	Железо	1,98	0,30	не>0,3	мг/дм3	ГОСТ 4011-72
9	Марганец	0,01	0,003	не>0,1	мг/дм3	ГОСТ 4974-2014 метод А-1
10	Цинк	менее 0,0005	-	не>5,0	мг/дм3	ГОСТ 31866-2012

Средства измерений, сведения о государственной поверке

№ п/п	Наименование, тип	Погрешность	Заводской номер	Сведения о государственной	Действителен до
1	Фотометр КФК 2МП-УХЛ 4.2	0,5%	№ 8803725	№ 01/1788	до 14.05.2020 г.
2	pH- метр/иономер АНИОН-4101	0,03 pH	№ 725	№ 01/1791	до 14.05.2020 г.
3	Анализатор вольтамперометрический ТА-4	20%	№ 1171	№ 01/2582	до 09.06.2020 г.

Химик-эксперт _____ Хохрякова С.М.

Примечание: 1. Результаты исследований распространяются на представленную пробу.
2. ИЛ не несет ответственности за представительность отобранных и доставленных проб заказчиком.
3. Настоящий документ не может быть частично или полностью воспроизведен и распространен без разрешения ИЛ.

приложение к протоколу №988 от 28 февраля 2020 г.

ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТА:

Образец (проба) регистрационный № 988.2.1.20
Вода централизованных систем питьевого водоснабжения
по исследуемым показателям **превышает** допустимые уровни регламентируемые СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиеничес кие требования к качеству воды централизованной системы питьевого водоснабжения. Контроль качества»

Руководитель ИЛ _____ Семенова Г.П.

Общество с ограниченной ответственностью
"Белоярский центр санитарно-эпидемиологического сервиса"
АККРЕДИТОВАННАЯ ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

Юридический адрес:
г. Белоярский, ул. Сухарева, д. 1
Телефон, факс: 8 (34670)26379
ОКПО 59639542, ОГРН 1028601521277
ИНН/КПП 8611006191/861101001

Аттестат аккредитации
испытательной лаборатории (центра)
Зарегистрирован в Госреестре «16» августа 2016 г.
№ RA.RU.21АК96 от «16» сентября 2016г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 987
от 2 марта 2020 года

Наименование пробы (образца):
Вода централизованных систем питьевого водоснабжения

Пробы (образцы) направлены:
ООО "СКЭУ",ХМАО-Югра,Березовский район п.Светлый ул.Первопроходцев,д.32

Дата и время отбора пробы (образца): 10 ч. 40 мин. 27.02.2020 г.
Дата и время доставки пробы 18 ч. 00 мин. 27.02.2020 г.
Сотрудник, отобравший пробы: специалист по отбору проб Анисифорова Л.Р.
Цель отбора: СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиеничес кие требования к качеству воды централизованной системы питьевого водоснабжения. Контроль качества»

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):
ООО "СКЭУ",ХМАО-Югра,Березовский район п.Светлый ул.Первопроходцев,д.32

Объект, где производился отбор пробы (образца):
ООО "СКЭУ",ХМАО-Югра,Березовский район,п.Светлый ул.Первопроходцев,д.65/5

Код пробы (образца): 987.1.1.20
Изготовитель: нет
Дата изготовления: нет Номер партии: нет
Объем партии: нет
Количество (объем) для испытаний 0,5 л
Тара, упаковка: стерильная лабораторная посуда
НД на методику отбора: ГОСТ 31942-2012
НД на объем лабораторных исследований и их оценку:
СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиеничес кие требования к качеству воды централизованной системы питьевого водоснабжения. Контроль качества»

Условия транспортировки: автотранспорт
Условия хранения: термоконтейнер с хладоэлементами
Дополнительные сведения: нет
Акт отбора: от 18.02.2020 г.
Основание для отбора: договор
Лицо ответственное за составление данного протокола: А.Р.Сулюкманова
Руководитель (заместитель) ИЛ Г.П.Семенова

М.П.

Количество листов 2, лист 1

к протоколу № 987 от 02.03.2020 г.

Код образца (пробы): 987.1.1.20

Дата поступления пробы: 27.02.2020 г.
Дата начала исследования: 27.02.2020 г.
Дата окончания исследования: 02.03.2020 г.

№ п\п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	ОМЧ	6	Не более100	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии	отсутствие	отсутствие	в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии	отсутствие	отсутствие	в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
4	Колифаги	отсутствие	отсутствие	БОЕ/ 100 мл	МУК 4.2.1018-01

Исследования проводили:
врач-бактериолог _____ Малыченко В.И.

Примечание: 1. Результаты исследований распространяются на представленную пробу.
2. ИЛ не несет ответственности за представительность отобранных и доставленных проб заказчиком.
3. Настоящий документ не может быть частично или полностью воспроизведен и распространен без разрешения ИЛ.

Количество листов 2, лист 2

приложение к протоколу № 987 от 02.03.2020 г.

ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТА:

Образец (проба) регистрационный №987.1.1.20 - Вода централизованных систем питьевого водоснабжения по исследуемым показателям не превышает допустимых уровней регламентируемых СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиеничес кие требования к качеству воды централизованной системы питьевого водоснабжения. Контроль качества»

.

Руководитель ИЛ: _____ Семенова Г.П.

Общество с ограниченной ответственностью
"Белоярский центр санитарно-эпидемиологического сервиса"
АККРЕДИТОВАННАЯ ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

Юридический адрес:
г. Белоярский, ул. Сухарева, д. 1
Телефон, факс: 8 (34670)26379
ОКПО 59639542, ОГРН 1028601521277
ИНН/КПП 8611006191/861101001

Аттестат аккредитации
испытательной лаборатории (центра)
Зарегистрирован в Госреестре «16» августа 2016 г.
№ RA.RU.21АК96 от «16» сентября 2016г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 989
от 2 марта 2020 года

Наименование пробы (образца):
Вода централизованных систем питьевого водоснабжения

Пробы (образцы) направлены:
ООО "СКЭУ",ХМАО-Югра,Березовский район п.Светлый ул.Первопроходцев,д.32

Дата и время отбора пробы (образца): 10 ч. 40 мин. 27.02.2020 г.
Дата и время доставки пробы 18 ч. 00 мин. 27.02.2020 г.
Сотрудник, отобравший пробы: специалист по отбору проб Анисифорова Л.Р.
Цель отбора: СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиеничес кие требования к качеству воды централизованной системы питьевого водоснабжения. Контроль качества»

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):
ООО "СКЭУ",ХМАО-Югра,Березовский район п.Светлый ул.Первопроходцев,д.32

Объект, где производился отбор пробы (образца):
ООО "СКЭУ",ХМАО-Югра,Березовский район,п.Светлый ул.Первопроходцев,д.66/7

Код пробы (образца): 989.1.1.20
Изготовитель: нет
Дата изготовления: нет Номер партии: нет
Объем партии: нет
Количество (объем) для испытаний 0,5 л
Тара, упаковка: стерильная лабораторная посуда
НД на методику отбора: ГОСТ 31942-2012
НД на объем лабораторных исследований и их оценку:
СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиеничес кие требования к качеству воды централизованной системы питьевого водоснабжения. Контроль качества»
Условия транспортировки: автотранспорт
Условия хранения: термоконтейнер с хладоэлементами
Дополнительные сведения: нет
Акт отбора: от 18.02.2020 г.
Основание для отбора: договор
Лицо ответственное за составление данного протокола: А.Р.Сулюкманова
Руководитель (заместитель) ИЛ: Г.П.Семенова

М.П.

"БЕЛОЯРСКИЙ ЦЕНТР САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО СЕРВИСА"

Количество листов 2, лист 1

к протоколу № 989 от 02.03.2020 г.

Код образца (пробы): 989.1.1.20

Дата поступления пробы: 27.02.2020 г.
Дата начала исследования: 27.02.2020 г.
Дата окончания исследования: 02.03.2020 г.

№ п\п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	ОМЧ	10	Не более100	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии	отсутствие	отсутствие	в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии	отсутствие	отсутствие	в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
4	Колифаги	отсутствие	отсутствие	БОЕ/ 100 мл	МУК 4.2.1018-01

Исследования проводили:
врач-бактериолог _____ Малыченко В.И.

Примечание: 1. Результаты исследований распространяются на представленную пробу.
2. ИЛ не несет ответственности за представительность отобранных и доставленных проб заказчиком.
3. Настоящий документ не может быть частично или полностью воспроизведен и распространен без разрешения ИЛ.

Количество листов 2, лист 2

приложение к протоколу № 989 от 02.03.2020 г.

ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТА:

Образец (проба) регистрационный №989.1.1.20 - Вода централизованных систем питьевого водоснабжения по исследуемым показателям не превышает допустимых уровней регламентируемых СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиеничес кие требования к качеству воды централизованной системы питьевого водоснабжения. Контроль качества»

.

Руководитель ИЛ: _____ Семенова Г.П.