

«29» марта 2017 г.

АКТ

периодической проверки дымоходов и вентканалов

Мы, нижеподписавшиеся: представитель заказчика ООО "Горизонт" (наименование заказчика)

ответственный за газовое хозяйство объектов заказчика (фамилия, имя, отчество)

и звеньевой звена чистильщиков ИП Яременко С.Н. Сербашин С.А. (фамилия, имя, отчество)

произвели периодическую проверку дымоходов и вентканалов на наличие нормальной тяги и отсутствие засорений, их плотность и обособленность, исправность и правильность расположения оголовков относительно крыш и близрасположенных сооружений и деревьев, с целью определения нахождения их вне зоны ветрового подпора, исправность железных соединительных труб ЖСТ в доме (на объекте) по адресу:

гор. (поселок) Воровского

ул. Административная дом 1 кор. кв.

Проверено вентканалов с 1 кв - 35 кв.

Вентканалы в кухне тяга в норме.

«29» 03 2017 г.

АКТ

периодической проверки дымоходов и вентканалов

Мы, нижеподписавшиеся: представитель заказчика ООО "Горизонт" (наименование заказчика)

ответственный за газовое хозяйство объектов заказчика

и звеньевой звена чистильщиков ИП Яременко С.Н. Кочергина Е.А. Сербашин С.А. (фамилия, имя, отчество)

произвели периодическую проверку дымоходов и вентканалов на наличие нормальной тяги и отсутствие засорений, их плотность и обособленность, исправность и правильность расположения оголовков относительно крыш и близрасположенных сооружений и деревьев, с целью определения нахождения их вне зоны ветрового подпора, исправность железных соединительных труб ЖСТ в доме (на объекте) по адресу:

гор. (поселок) пос. Воровского

ул. Административная дом 2 кор. кв.

Проверено с 1 по 16 кв.

Вентканалы (кухня) тяга в норме.

« 29 » марта 20 17 г.

АКТ

периодической проверки дымоходов и вентканалов

Мы, нижеподписавшиеся: представитель заказчика ООО "Горизонт"
(наименование заказчика)

ответственный за газовое хозяйство объектов заказчика _____

и звеньевой звена чистильщиков ИП Яременко С.Н. Сарбалинов С.И.
(фамилия, имя, отчество)

произвели периодическую проверку дымоходов и вентканалов на наличие нормальной тяги и отсутствие засорений, их плотность и обособленность, исправность и правильность расположения оголовков относительно крыш и близрасположенных сооружений и деревьев, с целью определения нахождения их вне зоны ветрового подпора, исправность железных соединительных труб ЖСТ в доме (на объекте) по адресу:

гор. (поселок) Воровского

ул. Административная дом 3А кор. _____ кв. _____

Проверено вентканалов с 1 кв - 16 кв
Вентканалы в кухне тяга в норме

« 29 » 03 20 17 г.

АКТ

периодической проверки дымоходов и вентканалов

Мы, нижеподписавшиеся: представитель заказчика ООО "Горизонт"
(наименование заказчика)

ответственный за газовое хозяйство объектов заказчика _____

и звеньевой звена чистильщиков ИП Яременко С.Н. Кочергина Е.П.
(фамилия, имя, отчество)

произвели периодическую проверку дымоходов и вентканалов на наличие нормальной тяги и отсутствие засорений, их плотность и обособленность, исправность и правильность расположения оголовков относительно крыш и близрасположенных сооружений и деревьев, с целью определения нахождения их вне зоны ветрового подпора, исправность железных соединительных труб ЖСТ в доме (на объекте) по адресу:

гор. (поселок) пос. Воровского

ул. Административная дом 4 кор. _____ кв. _____

Проверено с 1 по 16 кв.

Вентканалы (кухня) тяга в норме.

« 29 » марта 20 17 г.

АКТ

периодической проверки дымоходов и вентканалов

Мы, нижеподписавшиеся: представитель заказчика ООО "Бригитт"
(наименование заказчика)

ответственный за газовое хозяйство объектов заказчика _____
(фамилия, имя, отчество)

и звеньевой звена чистильщиков ИП Яременко С.Н. Суров Н.В.
(фамилия, имя, отчество)

произвели периодическую проверку дымоходов и вентканалов на наличие нормальной тяги и отсутствие засорений, их плотность и обособленность, исправность и правильность расположения оголовков относительно крыш и близрасположенных сооружений и деревьев, с целью определения нахождения их вне зоны ветрового подпора, исправность железных соединительных труб ЖСТ в доме (на объекте) по адресу:

гор. (поселок) Воровского

ул. Административная дом 5 кор. _____ кв. _____

Проверено вентканалов с 1 кв - 5 кв
Вентканалы в кухне тяга в норме.