

«28» 03

2017 г.

АКТ

периодической проверки дымоходов и вентканалов

Мы, нижеподписавшиеся: представитель заказчика

ООО «Горизонт»  
(наименование заказчика)

ответственный за газовое хозяйство объектов заказчика

и звеньевой звена чистильщиков ИП Яременко С.Н.

Котерина Е.Г., Калдриклов А.В.  
(фамилия, имя, отчество)  
(фамилия, имя, отчество)

произвели периодическую проверку дымоходов и вентканалов на наличие нормальной тяги и отсутствие засорений, их плотность и обособленность, исправность и правильность расположения оголовков относительно крыш и близрасположенных сооружений и деревьев, с целью определения нахождения их вне зоны ветрового подпора, исправность железных соединительных труб ЖСТ в доме (на объекте) по адресу:

гор. (поселок)

пос. Воровского

ул.

Сергеева

дом

11

кор.

кв.

Проверено с 1-90 кв

Всех каналов (кухня) тяга в норме

«28» марта

2017 г.

АКТ

периодической проверки дымоходов и вентканалов

Мы, нижеподписавшиеся: представитель заказчика

ООО «Горизонт»  
(наименование заказчика)

ответственный за газовое хозяйство объектов заказчика

и звеньевой звена чистильщиков ИП Яременко С.Н.

Калдриклов А.В.  
(фамилия, имя, отчество)  
(фамилия, имя, отчество)

произвели периодическую проверку дымоходов и вентканалов на наличие нормальной тяги и отсутствие засорений, их плотность и обособленность, исправность и правильность расположения оголовков относительно крыш и близрасположенных сооружений и деревьев, с целью определения нахождения их вне зоны ветрового подпора, исправность железных соединительных труб ЖСТ в доме (на объекте) по адресу:

гор. (поселок)

Воровского

ул.

Сергеева

дом

12

кор.

кв.

Проверено с 1-73 кв

Всех каналов (кухня) тяга в норме

« 28 » марта 20 18 г.

АКТ

периодической проверки дымоходов и вентканалов

Мы, нижеподписавшиеся: представитель заказчика

ООО "Теризонт"  
(наименование заказчика)

ответственный за газовое хозяйство объектов заказчика

и звеньевой звена чистильщиков ИП Яременко С.Н.

Горюх Н.В. Кандрыков А.В.  
(фамилия, имя, отчество)

произвели периодическую проверку дымоходов и вентканалов на наличие нормальной тяги и отсутствие засорений, их плотность и обособленность, исправность и правильность расположения оголовков относительно крыш и близрасположенных сооружений и деревьев, с целью определения нахождения их вне зоны ветрового подпора, исправность железных соединительных труб ЖСТ в доме (на объекте) по адресу:

гор. (поселок)

Воровского

ул. \_\_\_\_\_ дом 20 кор. \_\_\_\_\_ кв. \_\_\_\_\_

Сергеева

Проверено с 1-90 кв

Вентканалов / кухня / крыша в норме.

« 28 » марта 20 17 г.

АКТ

периодической проверки дымоходов и вентканалов

Мы, нижеподписавшиеся: представитель заказчика

ООО "Теризонт"  
(наименование заказчика)

ответственный за газовое хозяйство объектов заказчика

и звеньевой звена чистильщиков ИП Яременко С.Н.

Сурбалшинов С.А.  
(фамилия, имя, отчество)

произвели периодическую проверку дымоходов и вентканалов на наличие нормальной тяги и отсутствие засорений, их плотность и обособленность, исправность и правильность расположения оголовков относительно крыш и близрасположенных сооружений и деревьев, с целью определения нахождения их вне зоны ветрового подпора, исправность железных соединительных труб ЖСТ в доме (на объекте) по адресу:

гор. (поселок)

Воровского

ул. \_\_\_\_\_ дом 22 кор. \_\_\_\_\_ кв. \_\_\_\_\_

Сергеева

Проверено вентканалов (с1-90) кв

Вентканалы в кухне т.е. в норме