«13» сентября 2017 г.

АКТ

периодической проверки дымоходов и вентканалов

Мы, нижеподписавшиеся: представитель заказчика ООО «Горизонт»

ответственный за газовое хозяйство объектов заказчика _____

и звеньевой звена чистильщиков ООО «Стелсгаз» Бурханов АН

произвели периодическую проверку дымоходов и вентканалов на наличие нормальной тяги и отсутствие засорений, их плотность и обособленность, исправность и правильность расположения оголовков относительно крыш и близкорасположенных сооружений и деревьев, с целью определения нахождения их вне зоны ветрового подпора, исправность железных соединительных труб ЖСТ в доме (на объекте) по адресу:

поселок городского типа им. Воровского

ул. Рабочая д. 1

Проверено с 1 по 90 кв Тяга в помещении нормальная в норме

Все проверенные дымоходы и вентканалы пригодны для дальнейшей эксплуатации на срок не позднее «13» сентября 2018 г. за исключением квартир №№ _____

_____

где дымоходы (вентканалы) не могут быть допущены к эксплуатации по причине _____

_____

_____

и газовые приборы подлежит отключению конторой горгаза на основании настоящего акта.

Представитель заказчика

Федоров О.В.

_____

_____

Бригадир чистильщиков

инженер

Ротенов О.В.

Звеньевой чистильщиков_____

Бураков А.Н.

М.П.

Акт за №_____ зарегистрирован

М.П.

Чистильщики:

Семенов С.Д.

«13» сентября 2017 г.

Мастер участка

_____

«13» сентября 2017 г.

АКТ

периодической проверки дымоходов и вентканалов

Мы, нижеподписавшиеся: представитель заказчика ООО «Горизонт»

ответственный за газовое хозяйство объектов заказчика _____

и звеньевой звена чистильщиков ООО «Стелсгаз» Брианов ВИ

произвели периодическую проверку дымоходов и вентканалов на наличие нормальной тяги и отсутствие засорений, их плотность и обособленность, исправность и правильность расположения оголовков относительно крыш и близкорасположенных сооружений и деревьев, с целью определения нахождения их вне зоны ветрового подпора, исправность железных соединительных труб ЖСТ в доме (на объекте) по адресу:

поселок городского типа им. Воровского
ул. Рабочая д. 1а

Проверено с 1 по 60 кв. Тяга в помещении кухни в норме
В кв № 1, № 16, № 33, 52 тяга в день проверки неудовлетворительная

Все проверенные дымоходы и вентканалы пригодны для дальнейшей эксплуатации на срок не позднее «13» сентября 20 18 г. за исключением квартир №№ _____

_____

где дымоходы (вентканалы) не могут быть допущены к эксплуатации по причине _____

_____

_____

и газовые приборы подлежит отключению конторой горгаза на основании настоящего акта.

Представитель заказчика

Петров О.А.

_____

М.П.

Акт за №_____ зарегистрирован

М.П.

Бригадир чистильщиков

Ратникова ОВ

Звеньевой чистильщиков

Бованов А.Н

Чистильщики:

Мухаммов С.Д

«13» сентября 20 17 г.

Мастер участка

_____

«03» сентября 2017г.

АКТ

периодической проверки дымоходов и вентканалов

Мы, нижеподписавшиеся: представитель заказчика ООО «Горизонт»

ответственный за газовое хозяйство объектов заказчика _____

и звеньевой звена чистильщиков ООО «Стелсгаз» Бобанов АИ

произвели периодическую проверку дымоходов и вентканалов на наличие нормальной тяги и отсутствие засорений, их плотность и обособленность, исправность и правильность расположения оголовков относительно крыш и близкорасположенных сооружений и деревьев, с целью определения нахождения их вне зоны ветрового подпора, исправность железных соединительных труб ЖСТ в доме (на объекте) по адресу:

поселок городского типа им. Воровского
ул. Рабочая д. 3

Проверено с 1 по 90 кв. Тяга в помещении кухни в норме.
В кв № 2, № 3, № 5, № 7, № 9, № 13, № 14, № 15 тяга в день проверки неудовлетворительная
В кв № 29 отсутствует противопожарная заслонка

Все проверенные дымоходы и вентканалы пригодны для дальнейшей эксплуатации на срок не позднее «03» октября 2018 г. за исключением квартир №№ _____

_____

где дымоходы (вентканалы) не могут быть допущены к эксплуатации по причине _____

_____

_____

и газовые приборы подлежит отключению конторой горгаза на основании настоящего акта.

Представитель заказчика _____

_____

Бригадир чистильщиков Антонова О.В.

Звеньевой чистильщиков Бывалов А.Н.

М.П.

Чистильщики: Чернышов С.Д.

Акт за № _____ зарегистрирован

«03» октября 2017 г.

М.П.

Мастер участка _____

«03» сентября 2017г.

АКТ

периодической проверки дымоходов и вентканалов

Мы, нижеподписавшиеся: представитель заказчика ООО «Горизонт»

ответственный за газовое хозяйство объектов заказчика _____

и звеньевой звена чистильщиков ООО «Стелсгаз» Бобанов АИ

произвели периодическую проверку дымоходов и вентканалов на наличие нормальной тяги и отсутствие засорений, их плотность и обособленность, исправность и правильность расположения оголовков относительно крыш и близкорасположенных сооружений и деревьев, с целью определения нахождения их вне зоны ветрового подпора, исправность железных соединительных труб ЖСТ в доме (на объекте) по адресу:

поселок городского типа им. Воровского
ул. Рабочая д. 4

Проверено с 1 по 60 кв Тяга в каждом
ние нужное в норме.
В кв № 35, № 36, № 59 тяга нулевая
творительная в день проверки

Все проверенные дымоходы и вентканалы пригодны для дальнейшей эксплуатации на срок не позднее «03» сентября 2018 г. за исключением квартир №№ _____

_____

где дымоходы (вентканалы) не могут быть допущены к эксплуатации по причине _____

_____

_____

и газовые приборы подлежит отключению конторой горгаза на основании настоящего акта.

Представитель заказчика

_____

_____

Бригадир чистильщиков

Ратникова О.В.

Звеньевой чистильщиков

Бувамов А.Н.

М.П.

Чистильщики:

Акт за № _____ зарегистрирован

Исмаилов С.Д.

М.П.

«03» сентября 2017 г.

Мастер участка

_____

«04» сентября 2017 г.

АКТ

периодической проверки дымоходов и вентканалов

Мы, нижеподписавшиеся: представитель заказчика ООО «Горизонт»

ответственный за газовое хозяйство объектов заказчика _____

и звеньевой звена чистильщиков ООО «Стелсгаз» Богданов АИ

произвели периодическую проверку дымоходов и вентканалов на наличие нормальной тяги и отсутствие засорений, их плотность и обособленность, исправность и правильность расположения оголовков относительно крыш и близкорасположенных сооружений и деревьев, с целью определения нахождения их вне зоны ветрового подпора, исправность железных соединительных труб ЖСТ в доме (на объекте) по адресу:

поселок городского типа им. Воровского
ул. Рабочая д. 5

Проверено с 1 по 60 кв Тяга в помещении нормальная
В кв № 26, № 44, № 47 в день проверки тяга неудовлетворительная

Все проверенные дымоходы и вентканалы пригодны для дальнейшей эксплуатации на срок не позднее «04» сентября 2018 г. за исключением квартир №№ _____

_____

где дымоходы (вентканалы) не могут быть допущены к эксплуатации по причине _____

_____

_____

и газовые приборы подлежит отключению конторой горгаза на основании настоящего акта.

Представитель заказчика _____

_____

Бригадир чистильщиков Ротенова О.В.

Звеньевой чистильщиков Бананов А.Н

М.П.

Акт за №_____ зарегистрирован

М.П.

Чистильщики: Исмаилов С.Д

«04» сентября 2017 г.

Мастер участка

_____

«05» сентября 2017 г.

АКТ

периодической проверки дымоходов и вентканалов

Мы, нижеподписавшиеся: представитель заказчика ООО «Горизонт»

ответственный за газовое хозяйство объектов заказчика _____

и звеньевой звена чистильщиков ООО «Стелсгаз» Бураков АН

произвели периодическую проверку дымоходов и вентканалов на наличие нормальной тяги и отсутствие засорений, их плотность и обособленность, исправность и правильность расположения оголовков относительно крыш и близкорасположенных сооружений и деревьев, с целью определения нахождения их вне зоны ветрового подпора, исправность железных соединительных труб ЖСТ в доме (на объекте) по адресу:

поселок городского типа им. Воровского
ул. Рабочая д. 6

Проверено с 1 по 60 кв тяга в помещении курение в норме
В кв № 46, № 53 тяга в день проверки неудовлетворительная

Все проверенные дымоходы и вентканалы пригодны для дальнейшей эксплуатации на срок не позднее «05» сентября 20 18 г. за исключением квартир №№ _____

_____

где дымоходы (вентканалы) не могут быть допущены к эксплуатации по причине _____

_____

_____

и газовые приборы подлежит отключению конторой горгаза на основании настоящего акта.

Представитель заказчика

_____

_____

М.П.

Акт за № _____ зарегистрирован

М.П.

~~Бригадир~~ мастер чистильщиков

Рятекова О.В.

Звеньевой чистильщиков _____

Бобанов А.Н.

Чистильщики:

Шеламов С.Д.

«05» сентября 20 17 г.

Мастер участка

_____

«04» сентября 2017 г.

АКТ

периодической проверки дымоходов и вентканалов

Мы, нижеподписавшиеся: представитель заказчика ООО «Горизонт»

ответственный за газовое хозяйство объектов заказчика _____

и звеньевой звена чистильщиков ООО «Стелсгаз» Бобанов АН

произвели периодическую проверку дымоходов и вентканалов на наличие нормальной тяги и отсутствие засорений, их плотность и обособленность, исправность и правильность расположения оголовков относительно крыш и близкорасположенных сооружений и деревьев, с целью определения нахождения их вне зоны ветрового подпора, исправность железных соединительных труб ЖСТ в доме (на объекте) по адресу:

поселок городского типа им. Воровского
ул. Рабочая д. 7

Проверено с 1 по 90 кв Тяга в помещении курит в норме
В кв № 3, № 21, № 32, № 34, 77 тяга в день проверки неудовлетворительная
В кв № 83 нарушение (заделано вытяжное отверстие)

Все проверенные дымоходы и вентканалы пригодны для дальнейшей эксплуатации на срок не позднее «04» октября 20 18 г. за исключением квартир №№ _____

_____

где дымоходы (вентканалы) не могут быть допущены к эксплуатации по причине _____

_____

_____

и газовые приборы подлежит отключению конторой горгаза на основании настоящего акта.

Представитель заказчика

Петров О.В.

_____

М.П.

Акт за №_____ зарегистрирован

М.П.

~~Бригадир~~ мастер чистильщиков

Ротилова О.В.

Звеньевой чистильщиков_____

Богданов А.Н.

Чистильщики:

Семенов С.Д.

«04» октября 20 17 г.

Мастер участка

_____

«06» сентября 2017г.

АКТ

периодической проверки дымоходов и вентканалов

Мы, нижеподписавшиеся: представитель заказчика ООО «Горизонт»

ответственный за газовое хозяйство объектов заказчика _____

и звеньевой звена чистильщиков ООО «Стелсгаз» Блаженов АИ

произвели периодическую проверку дымоходов и вентканалов на наличие нормальной тяги и отсутствие засорений, их плотность и обособленность, исправность и правильность расположения оголовков относительно крыш и близкорасположенных сооружений и деревьев, с целью определения нахождения их вне зоны ветрового подпора, исправность железных соединительных труб ЖСТ в доме (на объекте) по адресу:

поселок городского типа им. Воровского
ул. Рабочая д. 8

Проверено с 1 по 89 кв тяга в помещении кухни в норме
В кв № 1, 75, 77 тяга в день проверки неудовлетворительная

Все проверенные дымоходы и вентканалы пригодны для дальнейшей эксплуатации на срок не позднее «26» сентября 20 18 г. за исключением квартир №№ _____

_____

где дымоходы (вентканалы) не могут быть допущены к эксплуатации по причине _____

_____

_____

и газовые приборы подлежит отключению конторой горгаза на основании настоящего акта.

Представитель заказчика _____

_____

Бригадир чистильщиков Атесова ОВ

Звеньевой чистильщиков Бураков А.Н

М.П.

Акт за № _____ зарегистрирован

М.П.

Чистильщики:

Исмаилов С.Д

«26» сентября 2017 г.

Мастер участка _____

«05» сентября 2017 г.

АКТ

периодической проверки дымоходов и вентканалов

Мы, нижеподписавшиеся: представитель заказчика ООО «Горизонт»

ответственный за газовое хозяйство объектов заказчика _____

и звеньевой звена чистильщиков ООО «Стелсгаз» Бурханов АН

произвели периодическую проверку дымоходов и вентканалов на наличие нормальной тяги и отсутствие засорений, их плотность и обособленность, исправность и правильность расположения оголовков относительно крыш и близкорасположенных сооружений и деревьев, с целью определения нахождения их вне зоны ветрового подпора, исправность железных соединительных труб ЖСТ в доме (на объекте) по адресу:

поселок городского типа им. Воровского
ул. Рабочая д. 9

Проверено с 1 по 90 кв тяга в помещении курит в норме
В кв № 1, № 2, № 61, № 78 тяга в день проверки неудовлетворительная

Все проверенные дымоходы и вентканалы пригодны для дальнейшей эксплуатации на срок не позднее «05» сентября 2018 г. за исключением квартир №№ _____

_____

где дымоходы (вентканалы) не могут быть допущены к эксплуатации по причине _____

_____

_____

и газовые приборы подлежит отключению конторой горгаза на основании настоящего акта.

Представитель заказчика

Петров О.В.

_____

Бригадир чистильщиков

инженер

Розенова О.В

Звеньевой чистильщиков _____

Бурханов А.Н

М.П.

Чистильщики:

Акт за № _____ зарегистрирован

Исмаилов С.Д

М.П.

«05» сентября 2017 г.

Мастер участка

_____

«14» сентября 2017г.

АКТ

периодической проверки дымоходов и вентканалов

Мы, нижеподписавшиеся: представитель заказчика ООО «Горизонт»

ответственный за газовое хозяйство объектов заказчика _____

и звеньевой звена чистильщиков ООО «Стелсгаз» Бобанов АН

произвели периодическую проверку дымоходов и вентканалов на наличие нормальной тяги и отсутствие засорений, их плотность и обособленность, исправность и правильность расположения оголовков относительно крыш и близкорасположенных сооружений и деревьев, с целью определения нахождения их вне зоны ветрового подпора, исправность железных соединительных труб ЖСТ в доме (на объекте) по адресу:

поселок городского типа им. Воровского

ул. Рабочая д. 10

Проверено с 1 по 90 кв. Тяга в комнатных курени в норме

Все проверенные дымоходы и вентканалы пригодны для дальнейшей эксплуатации на срок не позднее «14» сентября 2018 г. за исключением квартир №№ _____

_____

где дымоходы (вентканалы) не могут быть допущены к эксплуатации по причине _____

_____

_____

и газовые приборы подлежит отключению конторой горгаза на основании настоящего акта.

Представитель заказчика

Ростов А.В.

_____

Бригадир чистильщиков

Ртищева О.В.

Звеньевой чистильщиков _____

Бобанов А.Н.

М.П.

Акт за №_____ зарегистрирован

М.П.

Чистильщики:

Семенов С.Р.

«14» сентября 20 17 г.

Мастер участка

_____

«07» сентября 2017 г.

АКТ

периодической проверки дымоходов и вентканалов

Мы, нижеподписавшиеся: представитель заказчика ООО «Горизонт»

ответственный за газовое хозяйство объектов заказчика _____

и звеньевой звена чистильщиков ООО «Стелсгаз» Бураков АН

произвели периодическую проверку дымоходов и вентканалов на наличие нормальной тяги и отсутствие засорений, их плотность и обособленность, исправность и правильность расположения оголовков относительно крыш и близкорасположенных сооружений и деревьев, с целью определения нахождения их вне зоны ветрового подпора, исправность железных соединительных труб ЖСТ в доме (на объекте) по адресу:

поселок городского типа им. Воровского
ул. Рабочая д. 11

Проверено с 1 по 90 кв. Тяга в помещении нужне в норме
В кв. 32 - нарушение (заделано вентиляционное отверстие)

Все проверенные дымоходы и вентканалы пригодны для дальнейшей эксплуатации на срок не позднее «07» сентября 2018 г. за исключением квартир №№ _____

_____

где дымоходы (вентканалы) не могут быть допущены к эксплуатации по причине _____

_____

_____

и газовые приборы подлежит отключению конторой горгаза на основании настоящего акта.

Представитель заказчика

Дестров О.В.

_____

Бригадир чистильщиков

инженер

Рожкова О.В.

Звеньевой чистильщиков

Бобанов А.Н.

М.П.

Акт за № _____ зарегистрирован

М.П.

Чистильщики:

Шейхалов С.Д.

«07» сентября 2017 г.

Мастер участка

_____

«08» сентября 2017 г.

АКТ

периодической проверки дымоходов и вентканалов

Мы, нижеподписавшиеся: представитель заказчика ООО «Горизонт»

ответственный за газовое хозяйство объектов заказчика _____

и звеньевой звена чистильщиков ООО «Стелсгаз» Богданов АИ

произвели периодическую проверку дымоходов и вентканалов на наличие нормальной тяги и отсутствие засорений, их плотность и обособленность, исправность и правильность расположения оголовков относительно крыш и близкорасположенных сооружений и деревьев, с целью определения нахождения их вне зоны ветрового подпора, исправность железных соединительных труб ЖСТ в доме (на объекте) по адресу:

поселок городского типа им. Воровского

ул. Рабочая д. 12

Проверено с 1 по 88 кв тяга в помещении кухни в норме
в кв № 1, № 3, № 16 тяга в день проверки неудовлетворительная

Все проверенные дымоходы и вентканалы пригодны для дальнейшей эксплуатации на срок не позднее «08» сентября 2018 г. за исключением квартир №№ _____

_____

где дымоходы (вентканалы) не могут быть допущены к эксплуатации по причине _____

_____

_____

и газовые приборы подлежит отключению конторой горгаза на основании настоящего акта.

Представитель заказчика

_____

_____

Бригадир чистильщиков

_____

Звеньевой чистильщиков_____

_____

М.П.

Акт за №_____ зарегистрирован

М.П.

Чистильщики:

_____

_____

«08» сентября 2017 г.

Мастер участка

_____

«08» сентября 2017 г.

АКТ

периодической проверки дымоходов и вентканалов

Мы, нижеподписавшиеся: представитель заказчика ООО «Горизонт»

ответственный за газовое хозяйство объектов заказчика _____

и звеньевой звена чистильщиков ООО «Стелсгаз» Богданов ВИ

произвели периодическую проверку дымоходов и вентканалов на наличие нормальной тяги и отсутствие засорений, их плотность и обособленность, исправность и правильность расположения оголовков относительно крыш и близкорасположенных сооружений и деревьев, с целью определения нахождения их вне зоны ветрового подпора, исправность железных соединительных труб ЖСТ в доме (на объекте) по адресу:

поселок городского типа им. Воровского
ул. Рабочая д. 14

Проверено с 1 по 90 кв Тяга в помещении курение в норме
В кв № 3, № 2 № 46, № 60 тяга в дымоходах неудовлетворительная

Все проверенные дымоходы и вентканалы пригодны для дальнейшей эксплуатации на срок не позднее «08» сентября 2018 г. за исключением квартир №№ _____

_____

где дымоходы (вентканалы) не могут быть допущены к эксплуатации по причине _____

_____

_____

и газовые приборы подлежит отключению конторой горгаза на основании настоящего акта.

Представитель заказчика

_____

_____

Бригадир чистильщиков

Антонов

Антонова О.В.

Звеньевой чистильщиков _____

Бобанов А.Н

М.П.

Чистильщики:

Акт за № _____ зарегистрирован

Семенов С.Д

М.П.

«08» сентября 2017 г.

Мастер участка

_____

«07» апреля 2017г.

АКТ

периодической проверки дымоходов и вентканалов

Мы, нижеподписавшиеся: представитель заказчика ООО «Горизонт»

ответственный за газовое хозяйство объектов заказчика _____

и звеньевой звена чистильщиков ООО «Стелсгаз» Богданов АИ

произвели периодическую проверку дымоходов и вентканалов на наличие нормальной тяги и отсутствие засорений, их плотность и обособленность, исправность и правильность расположения оголовков относительно крыш и близкорасположенных сооружений и деревьев, с целью определения нахождения их вне зоны ветрового подпора, исправность железных соединительных труб ЖСТ в доме (на объекте) по адресу:

поселок городского типа им. Воровского
ул. Рабочая д. 15

Проверено с 1 по 60 кв Тяга в помещении кухни в норме
В кв № 1, № 6, № 49 тяга в день проверки неудовлетворительная

Все проверенные дымоходы и вентканалы пригодны для дальнейшей эксплуатации на срок не позднее «07» сентября 20 18 г. за исключением квартир №№ _____

_____

где дымоходы (вентканалы) не могут быть допущены к эксплуатации по причине _____

_____

_____

и газовые приборы подлежит отключению конторой горгаза на основании настоящего акта.

Представитель заказчика

_____

_____

Бригадир чистильщиков

Ротенова О.В.

Звеньевой чистильщиков

Бобанов А.И.

М.П.

Акт за №_____ зарегистрирован

М.П.

Чистильщики:

Шемаонов С.Д

«07» сентября 2017 г.

Мастер участка

_____

«06» сентября 2017 г.

АКТ

периодической проверки дымоходов и вентканалов

Мы, нижеподписавшиеся: представитель заказчика ООО «Горизонт»

ответственный за газовое хозяйство объектов заказчика _____

и звеньевой звена чистильщиков ООО «Стелсгаз» Бгвамов АИ

произвели периодическую проверку дымоходов и вентканалов на наличие нормальной тяги и отсутствие засорений, их плотность и обособленность, исправность и правильность расположения оголовков относительно крыш и близкорасположенных сооружений и деревьев, с целью определения нахождения их вне зоны ветрового подпора, исправность железных соединительных труб ЖСТ в доме (на объекте) по адресу:

поселок городского типа им. Воровского
ул. Рабочая д. 16

Проверено с 1 по 60 кв Тяга в помещении кухни в норме
В кв № 32, № 48 - нарушение (заделано бетонное отверстие

Все проверенные дымоходы и вентканалы пригодны для дальнейшей эксплуатации на срок не позднее «06» декабря 20 18 г. за исключением квартир №№ _____

_____

где дымоходы (вентканалы) не могут быть допущены к эксплуатации по причине _____

_____

_____

и газовые приборы подлежит отключению конторой горгаза на основании настоящего акта.

Представитель заказчика

Осебров О.В.

_____

Бригадир чистильщиков

инженер

Потеиов О.В

Звеньевой чистильщиков_____

Бобанов А.Н

М.П.

Акт за №_____ зарегистрирован

М.П.

Чистильщики:

Исмаилов С.Д

«06» декабря 20 18 г.

Мастер участка

_____